

上海为荣线缆有限公司

检测报告 Test Report

型号规格 Type	RVB 2*0.4mm ²		额定电压 Rated Voltage	300/300V	
序号 No.	试验项目 Test items	单位 Unit	标准要求 Standard request	试验结果 Test Result	
1	结构尺寸 Structure Dimension				
1.1	电线芯数×截面 Number of wires x section		0.4	2*0.2mm ²	
1.2	导体单线根数 Number of conductor single wire	根 PCS	2*12/0.15	2*12/0.15	
1.3	绝缘平均厚度 Mean insulation thickness	mm	标准值 0.6 Standard value	0.6	
1.4	外径-平均外径 Outside diameter - Average outside diameter	mm	4	4	
2	电气性能 Electrical Specification				
2.1	导体材料 Conductor material		铜 Copper	铜 Copper	
2.2	导体电阻试验 Conductor resistance test	Ω/km	/	/	
2.3	绝缘电阻 Insulation resistance	MΩ/km	/	/	
2.4	交流耐压试验 AC voltage withstand test		2500V 不击穿 No breakdown	通过 PASS	
3	绝缘机械物理性能 Mechanical and physical properties of insulation				
3.1	老化前拉力试验 Tensile test before aging	N/mm ²	/	/	
3.2	老化后拉力试验 Tensile test after aging	N/mm ²	/	/	
3.3	热延伸试验 Thermal extension test	%	/	/	
试验结果 Test Result	通过 PASS				
检验员 (日期)			审核 (日期)		

